



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเอราวัณ

ที่ กจ ๕๔๖๐๒/๔๕๘.๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

ด้วยเทศบาลตำบลเอราวัณได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐
- มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานแต่ละส่วนราชการ
- ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากใบเสร็จจะออกล่าช้าไปประมาณ ๑ เดือน)

เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

คำสั่ง.....

(นางกตติยา พิศุจน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเอราวัณ

(นายคมสัน ภูมรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าใช้จ่ายพลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน **ปีพ.ศ. 2564** (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	24.00	24.00	24.00	31.00	31.00	55.00	55.00
3. พื้นที่ปล่อยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	160.00	168.00	160.00	160.00	152.00	184.00	152.00	160.00	168.00	160.00	168.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	112.00	129.00	131.00	147.00	119.00	104.00	116.00	98.00	96.00	109.00	95.00	103.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	255.00	202.00	211.00	229.00	225.00	184.00	243.00	204.00	237.00	221.00	193.00	230.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และค่าใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	7,066.54	6,416.82	6,627.49	6,328.62	6,063.21	6,652.67	7,416.73	6,994.46	7,267.97	7,265.31	7,184.35	7,340.80
ไฟฟ้าใช้จริง	5,520.24	5,196.29	4,446.38	3,533.28	3,217.49	4,394.16	6,165.69	4,842.15	5,701.39	5,530.85	5,688.34	6,016.37

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,355.81	1,255.81	1,355.81	1,355.81	1,355.81	1,314.66	1,314.66	1,314.66	1,386.67	1,386.67	1,633.58	1,633.58
น้ำมันที่ใช้จริง	1,106.80	827.15	875.74	1,086.84	861.49	689.19	873.04	481.49	753.54	757.18	1,015.04	982.76